



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

(наименование территориального органа МЧС России)

650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55А, тел. 77-12-41, 45-12-16; E-Mail: gpn@keme.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652507, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 126А, тел. 7-22-95, 7-35-09; E-Mail: ogpn_5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 45 / 1 / 39

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 31»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице заведующей Максименко Ольги Сергеевны.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ленинск-Кузнецкого городского округа и Промышленновского муниципального округа по пожарному надзору Ашеулова А.Ф. от 24 марта 2021 года № 45 в соответствии со ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин 19.04.2021 по 13 ч. 00 мин. 21 апреля 2021 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Ленинск-Кузнецкого городского округа и Промышленновского муниципального округа по пожарному надзору Осминовой О.В. МБДОУ «Детский сад № 31», по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий, п. Никитинский, ул. Поселковая, 12.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 31» Максименко О.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено наличие на дверях эвакуационных выходов, ведущих на лестницу со 2-го и 1-го этажей, приспособлений для самозакрывания. 2 двери на 2 этаже и 3 двери на 1 этаже.	п.24. правил противопожарного режима № 1479 от 16.09.2020	05.02.2022	
2	Снята предусмотренная проектной документацией дверь из коридора 1-го этажа, ведущего на лестничную клетку, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	п.16 (д) правил противопожарного режима № 1479 от 16.09.2020 ст. 52 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной	05.02.2022	

		безопасности»		
3	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (смонтированной в соответствии с проектом ООО «Фотон ТК» в 2007)	п.54. правил противопожарного режима № 1479 от 16.09.202	05.02.2022	
4	В полу на путях эвакуации допущен перепад высот менее 45 см. (коммуникационная труба на полу) в помещении кухни. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6	ст.53, ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.4.3.5 СП 1.13130.2020	05.02.2022	
5	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности	п.23. правил противопожарного режима № 1479 от 16.09.2020	05.02.2022	
6	Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 18 Правил противопожарного режима в РФ с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений.	п. 2 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	05.02.2022	
7	Отсутствует покрывало для изоляции очага возгорания обеспечивающие тушение пожаров А,В,Е имеющего размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной.	п. 412 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	05.02.2022	
8	Не обеспечена освещенность эвакуационных выходов в тамбуре запасного выхода первого этажа и в помещении подвала. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должно быть обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы.	ст. 53, ст. 84 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях ПБ»; п.23 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	05.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Ленинск-Кузнецкого
городского округа и Промышленновского
муниципального округа по пожарному надзору
Осмонова Олеся Владимировна



« 11 » 04 2021 г
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)
« 11 » 04 2021 г

Заведующая ИБДОУ № 59
(должность, фамилия, инициалы)
Михайленко Ольга Сергеевна