



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**

Кузнецкий пр., д. 24, г. Кемерово, 650992

тел. (3842) 36-73-15 факс (3842) 36-78-47

E-mail: ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Территориальный отдел _в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе
652500, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6б, т. 3-24-13.

E-mail: goruo@42.rospotrebnadzor.ru

**Предписание № 110
об устранении выявленных нарушений**

г. Ленинск-Кузнецкий

«_21_»_11 2023 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в городе Ленинске – Кузнецком городе Полысаево и Ленинск - Кузнецком районе ведущий специалист – эксперт Домрачева Галина Валериевна
(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении:

Наименование юридического лица: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "ПАНФИЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

ИНН 4212022148 ОГРН 1024201303466

Юридический адрес: 652592, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ Р-Н, С. ПАНФИЛОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.12, К.Г

Фактический адрес: 652592, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ Р-Н, С. ПАНФИЛОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.12, К.Г

УСТАНОВИЛ:

1. Места для хранения обуви не оборудованы, что **не соответствует** требованиям п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20.

2. Исходя из площади кабинетов на одного обучающегося в: 3-х кабинетах начальных классов, кабинетах географии, физики, математики, русского языка, информатики, ИЗО, химии, площадь на одного обучающегося в закреплённых кабинетах при организации фронтальных форм занятий менее 2,5 м² что **не соответствует** требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, п. 172, таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.
- В школе на 2 этаже расположен кабинет информатики, площадью 35,6 м² на 14 рабочих мест пользователей ПЭВМ, площадь на одно рабочее место – 4,54 м², нормируемая площадь 4,5 м² на одно рабочее место пользователя, что не допускает одновременную работу 14 учащихся. Площадь кабинета информатики **не соответствует** требованиям п. 172, таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

3. В кабинетах начальных классов высота нижнего края учебной доски над полом составляет от 50 до 65 см, что при норме 70-90 см, **не соответствует** требованиям Таб.6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

4. В кабинетах начальных классов и лаборантская кабинета физики не оборудованы раковинами с подводом горячей и холодной воды, а в кабинете химии и лаборантской кабинета химии умывальные

раковины только с подводом холодной воды, что **не соответствует** требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.

5. Рабочее место обучающегося с ПК не обеспечено дополнительным местным источником искусственного света, что **не соответствует** п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.

6. В кабинетах информатики рабочие места оборудованы одноместными и двухместными столами, но недостаточно 2-х парт и 4-х стульев, что **не соответствует** п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

7. Стены в кабинете физики окрашены не влагостойкой водоэмульсионной краской (при контакте руки со стеной остаются следы краски), что не допускает проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что **не соответствует** требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

8. Рабочая поверхность столов в кабинете химии и физики и демонстрационных столов не имеют специального покрытия. Защитные бортики по наружному краю демонстрационных столов отсутствуют, что **не соответствует** требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.

9. Лаборантская при кабинете химии не оборудована вытяжным шкафом, а кабинет химии оборудован шкафом, но вытяжная система в нём не выведена за пределы кабинета, что **не соответствует** требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.

10. Посуда для приготовления 1 и 2-х блюд алюминиевая, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

11. Инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с другим инвентарем в шкафу, что **не соответствует** требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

- В туалете для персонала пищеблока разводятся дезинфицирующие растворы, что не соответствует п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

12. Обследование технического состояния системы вентиляции на пищеблоке (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха не осуществляются, что **не соответствует** п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

13. В туалете для мальчиков осветительный прибор не имеет светорассеивающей арматуры, что **не соответствует** требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

14. Уровни искусственного освещения в указанных помещениях в МБОУ «Панфиловская СОШ» по адресу: 652592, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 12 «Г» **не соответствуют требованиям** п.2.8.1., п.2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 144, таблица 5.54 №10,14 СанПиН 1.2.3685-21.

Уровень искусственного освещения в Кабинете технологии (теория): от 163 лк до 263 лк, при норме 300 лк;

Уровень искусственного освещения в Кабинете географии: от 156 лк до 217 лк, при норме 300 лк;

Уровень искусственного освещения в Кабинете (ИЗО): от 108 лк до 324 лк, при норме 500 лк;

Уровень искусственного освещения в Спортивном зале: от 107 лк до 194 лк, при норме 200 лк;

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до 07 » 10 2024 г**

1. Оборудовать места для хранения обуви.

2. Исключить перекомлект обучающихся частично по кабинетам (3-и кабинета начальных классов, кабинетах географии, физики, математики, русского языка, информатики, ИЗО, химии, так, чтобы площадь на одного обучающегося в закреплённых кабинетах при организации фронтальных форм занятий была менее 2,5 м². - Площадь кабинета информатики привести в соответствии с требованиями.

3. Исключить высоту нижнего края учебной доски над полом в кабинетах начальных классов от 50 до 65 см, при норме 70-90 см.

4. В кабинетах начальных классов и лаборантской кабинета физики, в кабинете химии и лаборантской кабинета химии оборудовать раковины с подводом горячей и холодной воды.

5. Рабочее место обучающегося с ПК обеспечить дополнительным местным источником искусственного света.

6. В кабинетах информатики оборудовать достаточное количество рабочих мест.

7. Стены в кабинете физики окрасить влагостойкой водоэмульсионной краской, допускающей проведение влажной уборки с применением дез.средств.
8. Рабочую поверхность столов в кабинете химии и физики и демонстрационных столов обеспечить специальным покрытием. Оборудовать защитные бортики по наружному краю демонстрационных столов.
9. Лаборантскую при кабинете химии оборудовать вытяжным шкафом, а в кабинете химии провести необходимую ревизию вытяжного шкафа с правильной установкой.
10. Исключить использование посуды для приготовления 1 и 2-х блюд из алюминия.
11. Исключить хранение инвентаря для уборки туалетов совместно с другим инвентарем в шкафу.
- Для разведения дез. средства иметь специально оборудованное помещение.
12. Проводить обследование технического состояния системы вентиляции на пищеблоке (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.
13. В туалете для мальчиков осветительный прибор обеспечить светорассеивающей арматурой.
14. Довести уровни искусственного освещения в кабинете технологии (теория); кабинете географии; кабинете (ИЗО); спортивном зале до санитарной нормы.

Ответственность за выполнение предписания возложить на: директора Круглякову Анну Ивановну (Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить «07» 10 2024 г должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в в городе Ленинске – Кузнецком городе Полысаево и Ленинск - Кузнецком районе ведущий специалист – эксперт Домрачевой Галине Валериевне (наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: 652500, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6б

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

ведущий специалист – эксперт
(должность лица
выдавшего предписание)


(подпись)

Домрачева Галина Валериевна
(ФИО)

Предписание получено « 21 » 11 2023 г.



Круглякова Анна Ивановна

(подпись)

(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

Копия предписания направлена: Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района ruoik@mail.ru

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)